



ООО "Электроматериалы"  
Россия, Санкт-Петербург  
Юр.адрес: 195197, ул.Жукова, д.26 лит.Х  
Офис: 198097, Трефолева, д.1 лит.П


Р/счёт 40702810233000006101  
К/счёт 30101810900000000790  
в ОАО Банк "Санкт-Петербург"  
БИК 044030790  
ИНН 7804442731

www.etm.ru  
etm@etm.ru  
Единая телефонная служба: (812) 326-4060

Г Р У П П А П Р Е Д П Р И Я Т И Й " Э Т М "


## Арматура ИЭК для крепления СИП-4 (без несущего троса)

### Анкерное крепление СИП-4 2х16, 2х25, 4х16, 4х25



- 1- Код 6375220 ЛМ-50 (СОТ37), арт. UZA-L50
- 2- Код 8176355 СУ-20 упаковка 50 метров!! (СОТ36), арт. UZA-51-100
- 3- Код 6477776 КАМ-4000 (SO253), арт. УКА-12-1500-4000
- 4- Код 6914779 ЗАБ 16-25, арт. UZA-14-D16-D25
- 5- Код 9881195 ХС-180, арт. УНН 21-D6-180-100

### Крепление СИП-4 2х16, 2х25, 4х16, 4х25 на стене здания



- 1- Код 6477776 КАМ-4000 (SO253), арт. УКА-12-1500-4000
- 2- Код 6914779 ЗАБ 16-25, арт. UZA-14-D16-D25
- 3- Код 8963947 КФК12-47.1, арт. УКА-32-12-471

Примечание:

1. Фасадное крепление КФК12-47.1 может применяться для проводки СИП-4 **ВДОЛЬ здания**
2. Хомуты ХС-180 применяются для того, чтобы СИП не расплетался во время монтажа (очень полезная вещь).